



## IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W KATOWICACH

Krajowa Administracja  
Skarbowa

Katowice, 1 grudnia 2025 roku



UNP: 2401-25-296028

Sprawa: Zakup, montaż i konfiguracja nowego systemu kontroli dostępu w budynku Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach lok. Częstochowa, ul. Marszałka Edwarda Rydza Śmigłego 26

Znak sprawy: **2401-ILZ.261.52.2025**

Kontakt: Małgorzata Gajda  
Starszy specjalista  
tel. (32) 207-64-29  
malgorzata.gajda@mf.gov.pl

WYKONAWCY WEDŁUG ROZDZIELNIKA  
[HTTPS://WWW.SLASKIE.KAS.GOV.PL](https://www.slaskie.kas.gov.pl)

Szanowni Państwo,

W związku z wpływem pytań od potencjalnych Wykonawców w prowadzonym rozpoznaniu rynku pn. „Zakup, montaż i konfiguracja nowego systemu kontroli dostępu w budynku Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach lok. Częstochowa, ul. Marszałka Edwarda Rydza Śmigłego 26”, wpłynęły pytania następującej treści:

### Pytanie 1 :

1. W których pomieszczeniach ma być zainstalowana KD.

### Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, iż udostępni na wniosek Wykonawcy plany, na których zaznaczono czerwoną strzałką i wyróżniono dozorowane drzwi.

### Pytanie 2 :

2. Czy zainstalowanie elektrozaczepów w drzwiach będzie wymagało wymiany klamek na uchwyty stałe.

### Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, iż zainstalowanie elektrozaczepów w drzwiach będzie wymagało wymiany na :

- parterze - kontrola dwustronna - wymiana na gałki ( wejście, wyjście ),
- piętrach - kontrola jednostronna - wejścia na gałki, wyjścia gałki z funkcją przycisku zwalniającego kontrole dostępu lub wersja klamko-gałki.

### Pytanie 3 :

3. Jaki typ centrali SAP jest zainstalowany na obiekcie.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający informuje, że w przedmiotowej lokalizacji nie ma centrali SAP, jest PWP i są drzwi oddzielenia pożarowego.

**Pytanie 4 :**

4. Czy wizualizacja SAP jest w ramach tego zlecenia.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający informuje, iż wizualizacja SAP nie jest wymagana w ramach przedmiotowego postępowania.

**Pytanie 5 :**

5. Czy zainstalowanie KD będzie wymuszało dokonanie zmian w sposobie działania systemu SAP (czy wybrane przejścia będą musiały być zwolnione w czasie pożaru).

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Tak.

**Pytanie 6 :**

6. Czy dopuszcza się zamianę elektrozaczepów rewersyjnych na zwory magnetyczne.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Tak - jeśli konstrukcja drzwi na to pozwala.

**Pytanie 7:**

7. Zamawiający w OPZ wskazuje modele urządzeń konkretnego producenta. Czy zamawiający w ramach przedmiotowego postępowania dopuszcza dostawę równoważnego rozwiązania - systemu kontroli dostępu (SKD) - a wskazane modele urządzeń należy potraktować jako przykładowe / referencyjne ?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający informuje, iż wskazane przez Zamawiającego w OPZ urządzenia konkretnego producenta należy potraktować jako przykładowe/referencyjne.

**Pytanie 8:**

8. Czy do systemu KD należy wykonać niezależną sieć komputerową czy można wydzielić część z sieci już istniejącej. Zachodzi konieczność zainstalowania dodatkowego switcha. W którym pomieszczeniu będzie zainstalowany komputer do nadzoru nad systemem KD.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający informuje, że nie można wykorzystać istniejącej sieci i należy wykonać niezależną sieć komputerową.

Komputer musi zostać zainstalowany w pomieszczeniu komórki wsparcia urzędu – odpowiedzialnej merytorycznie za organizację ochrony urzędu - pokój nr 205.

**Pytanie 9:**

9. Część drzwi które mają być wyposażone w KD są drzwiami pożarowymi w które nie należy ingerować z uwagi na utrzymanie wymaganych parametrów homologacyjnych. Co w takiej sytuacji proponuje Inwestor.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający informuje, iż dopuszczalne jest montowanie KD, na drzwiach pożarowych o ile:

- nie pogarszają parametrów ogniowych drzwi,
- posiadają odpowiednie atesty lub deklaracje zgodności do stosowania w drzwiach ppoż,
- są przewidziane w dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR) producenta.

Ponadto wszystkie drzwi z kontrolą dostępu muszą być wyposażone w przycisk ewakuacyjny, który pozwoli na zwolnienie KD ręcznie zapewniając pracownikom możliwość bezpiecznej ewakuacji.

**Pytanie 10:**

10. Czy w budynku jest drożny pion teletechniczny.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający informuje, iż pion teletechniczny istnieje, ale między piętrami jest zrobione uszczelnienie. Istnieje możliwość przebicia się przez uszczelnienie i puszczenie pojedynczych kabli.

**Pytanie 11:**

11. W przesłanym załączniku nr.2 dokumentu OPZ są uwzględnione do wyceny terminale :

- MCT12M-BK-DES-IO / MIFARE® Ultralight/Classic/DESFire

- MCT12M-DES-IO / MIFARE® Ultralight/Classic/DESFire

W tym samym OPZ w wymaganiach szczegółowych założenia systemu znajduje się wpis :

"SKD musi wykorzystywać do identyfikacji używane przez Zamawiającego i posiadane przez

Zamawiającego karty Systemu Rejestracji Czasu Pracy (RCP) funkcjonujące w standardzie UNIQUE."

Oba wpisy wykluczają się nawzajem ponieważ terminale w wykazie nie obsługują kart typu UNIQUE.

W związku z tym chciałbym zadać pytanie czy posiadane już na obiekcie karty do systemu RCP są w systemie : MIFARE® Ultralight/Classic/DESFire czy Unique ?

Czy muszą być zastosowane inne terminale, które obsługują system Unique.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający informuje, że należy zastosować terminale, które obsługują system Unique - wymaganie obligatoryjne. Preferowane są terminale (dualne) obsługujące karty zarówno w systemie : MIFARE® Ultralight/Classic/DESFire oraz Unique.

Zamawiający informuje, że został przesunięty termin składania ofert na dzień 03 grudnia 2025r.

**Zmianie ulega również termin realizacji zamówienia i zostaje wyznaczony na dzień 22.12.2025 r.,**

w związku z czym Zamawiający w załączeniu **przekazuje aktualne załączniki** w przedmiotowym postępowaniu.

Z upoważnienia Dyrektora  
Izby Administracji Skarbowej w Katowicach  
Kierownik Działu  
Rafał Wałek

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

**Załączniki:**

1. 02a\_zmieniony\_zal\_nr\_1\_formularz\_ofertowy
2. 04a\_zmieniony\_zal\_nr\_3\_projekt\_umowy

**Korespondencję otrzymują:**

1. Strona internetowa Izby Administracji Skarbowej w Katowicach
2. Adresaci wg rozdzielnika

**Informacje o przetwarzaniu danych osobowych**

<https://www.slaskie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-katowicach/organizacja/ochrona-danych-osobowych>